

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő vízellátó rendszerek vízminőségi eredményei
2025. I. negyedév

A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző negyedév méréseinek átlagából képezzük.

Ssz.	Település	Klorid	Vas	Mangán	Arzén	Nitrát	Nitrit	Ammónium	összes keménység	Vezető-képesség	pH
Mértékegység		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l CaO	µS/cm	-
HATÁR- ÉS PARAMETRIKUS ÉRTÉKEK		250	200	50	10	50	0,5	0,5	min 50 max350	2500	6,5-9,5
1.	Áporka	43,3	996	79	9,7	1,00	0,02	0,10	65	586	7,90
2.	Délegyháza	202	12	10	1,9	1,00	0,02	0,12	90	1 075	7,72
3.	Dunavarsány	79	11	15,5	2,75	1,08	0,02	0,02	86	716	7,80
4.	Ecser	32	13	1	1,2	11,65	0,02	0,03	167	542	7,48
5.	Felsőpakony	5,0	15	34	0,4	1,00	0,02	0,09	154	502	7,74
6.	Gyál	9,5	66	66,7	0,8	1,00	0,02	0,02	170	530	7,49
7.	Inárcs	11	80	4	1,4	1,00	0,02	0,03	128	430	7,57
8.	Kerepes	15,3	45	2	0,6	36,69	0,02	0,03	185	576	7,47
9.	Kiskunlacháza	24,5	172	25	2,38	1,00	0,02	0,04	54	561	7,94
10.	Kistarcsa	17,6	16	9	1,1	28,29	0,03	0,06	165	524	7,53
11.	Maglód	5,0	160	34	2,8	1,00	0,20	0,24	135	492	7,78
12.	Majosháza	9,8	37,5	1	0,5	1,00	0,02	0,02	133	564	7,54
13.	Ócsa	5,0	10	9,7	1,4	1,00	0,07	0,09	146	466	7,73
14.	Pécel	27,0	94	8,7	3,7	41,92	0,02	0,06	219	697	7,49
15.	Péteri	5,6	27,5	5,5	2,1	6,92	0,02	0,11	147	503	7,64
16.	Szigethalom	47,8	38	4,8	0,6	4,63	0,02	0,03	190	671	7,45
17.	Szigetszentmárton	25,5	62	1	7,7	1,00	0,02	0,04	90	542	7,83
18.	Taksony	5,1	44	11	3,5	1,00	0,02	0,16	52	583	7,94
19.	Üllő	5,0	14	1	0,1	5,14	0,02	0,03	73	506	7,82
20.	Vecses	11,6	165	53,8	1,8	1,00	0,16	0,04	163	55	7,63

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepekről elfolyó víz minőségi laboreredményei

Ssz.	Település	Mintavétel napja	pH	KOI _k	BOI ₅	N-NH ₄ ⁺	összes N	összes P	SZOE	összes lebegő a.
Mértékegység			-	mg/l						
1.	Dunavarsány	2025.03.04	7,6	31	8	2,06	3,53	0,84	3,6	<10
2.	Kiskunlacháza	2025.03.04	7,9	24	18	0,35	8,12	0,30	3,3	<10
3.	Pécel	2025.03.04	7,85	31	7	9,80	15,99	0,52	4,8	<10