

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő vízellátó rendszerek vízminőségi eredményei

2021. II. negyedév

A vízminőségi adatokat negyedévente frissítjük. Az értékeket a frissítést megelőző negyedév méréseinek átlagából képezzük.

Ssz.	Település	Szabad aktív klór	Klorid	Vas	Mangán	Arzén	Nitrát	Nitrit	Ammónium	Összes keménység	Vezető-képesség	pH
Mértékegység		mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l CaO	µS/cm	-
HATÁR- ÉS PARAMETRIKUS ÉRTÉKEK		-	250	200	50	10	50	0,5	0,5	min 50 max350	2500	6,5-9,5
1.	Áporka	0,10	39,6	10	32	3,9	1,00	0,02	0,06	63	573	7,82
2.	Délegyháza	0,10	321,1	94	6	5,4	1,00	0,02	0,23	83	1 458	7,82
3.	Dunavarsány	0,10	89,4	20	12	6,6	1,00	0,02	0,02	87	732	7,88
4.	Ecser	0,10	26,9	17	7	1,6	7,89	0,02	0,02	129	441	7,74
5.	Felsőpakony	0,10	5,2	16	3	0,6	1,00	0,02	0,02	144	498	7,84
6.	Gyál	0,10	7,2	299	25	0,4	1,00	0,02	0,02	168	523	7,57
7.	Inárcs	0,10	12,8	311	5	1,3	1,00	0,02	0,02	122	427	7,57
8.	Kerepes	0,10	16,0	14	6	0,7	27,98	0,09	0,02	159	511	7,68
9.	Kiskunlacháza	0,10	21,2	16	2	2,7	1,00	0,02	0,03	55	544	8,05
10.	Kistarcsa	0,10	28,1	38	15	1,1	8,12	0,02	0,06	137	456	7,72
11.	Maglód	0,10	5,0	199	37	3,7	1,00	0,03	0,10	135	478	7,86
12.	Majosháza	0,10	8,5	10	1	0,2	1,00	0,02	0,02	129	547	7,65
13.	Nagytarcsa	0,10	13,7	238	24	0,1	1,74	0,02	0,13	126	425	7,70
14.	Ócsa	0,10	5,0	10	8	0,9	1,00	0,02	0,09	144	458	7,76
15.	Pécel	0,10	5,7	92	10	5,3	8,52	0,02	0,02	163	511	7,69
16.	Péteri	0,10	5,0	66	23	1,9	2,77	0,02	0,06	124	482	7,77
17.	Szigethalom	0,10	78,8	16	21	4,3	5,24	0,02	0,05	128	678	7,67
18.	Szigetszentmárton	0,10	24,0	33	4	6,5	1,00	0,02	0,03	92	550	7,93
19.	Taksony	0,10	5,0	67	13	6,1	1,00	0,02	0,10	51	567	7,98
20.	Üllő	0,10	5,0	13	3	0,9	4,46	0,12	0,07	72	490	7,89
21.	Vecsés	0,10	10,9	260	49	2,0	1,00	0,07	0,04	154	531	7,66

DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepekről elfolyó víz minőségi laboreredményei
2021. június

Ssz.	Település	Mintavétel napja	pH	KOI _k	BOI ₅	N-NH ₄ ⁺	összes N	összes P	SZOE	összes lebegő a.
Mértékegység			-	mg/l						
1.	Dunavarsány	2021.06.15	7,04	49	16	1,27	1,6	1,69	6,1	47
2.	Kiskunlacháza	2021.06.15	7,36	19	9	<0,08	1,8	0,35	8,9	<10
3.	Pécel	2021.06.15	7,23	21	4	0,37	6,8	1,25	9,0	<10